

Manowo, dnia 29 czerwca 2018 r.

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IG.271.1.8.2018 – „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie i Klubu Osiedlowego w Rosnowie”.

Gmina Manowo z siedzibą w Manowie, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania modułów PV o większej mocy jednostkowej?
2. Jeżeli tak, to czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamontowania mniejszej ilości modułów? Całkowita moc będzie na takim samym lub zbliżonym poziomie jak w projekcie

Wyjaśnienia Zamawiającego do pyt. 1 i 2

Zamawiający dopuszcza powyższe zmiany pod warunkiem zachowania zaprojektowanej mocy całkowitej instalacji PV (nie może ona być mniejsza niż w projekcie)

3. Czy instalacja PV na Szkole musi być wyposażona w „bloker” wypływu energii elektrycznej do sieci?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Tak – wykonawca musi skalkulować montaż „blokera” wypływu energii elektrycznej do sieci zarówno na instalacji PV montowanej na Klubie Osiedlowym jak i na Szkole Podstawowej.

Zmieniona treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT

Roman Kłosowski