



Manowo, dnia 26 marca 2018 r.

**Wykonawcy biorący udział w  
postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Treść zapytań od wykonawców, wyjaśnienia zamawiającego  
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IG.271.1.3.2018 - „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie”.

Gmina Manowo z siedzibą w Manowie, jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

**Pytanie 1:**

Dotyczy części III

Wiata łukowa – przekroje słupów nośnych 10x10 czy 14x14 ?

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Należy zastosować słupy nośne o przekroju 14cm x 14cm.

**WÓJT**  
*Roman Kłosowski*