



Manowo, dnia 28 marca 2018 r.

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Treść zapytań od wykonawców, wyjaśnienia zamawiającego
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IG.271.1.3.2018 - „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie”.

Gmina Manowo z siedzibą w Manowie, jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie 1:

Dotyczy części III

Proszę o sprecyzowanie opisu Altany zadaszonej - stół + 2 ławki. Proszę o podanie wymiarów stołu, ławki, czy ławka ma być z oparciem, na ilu słupach należy zamocować zadaszenie, czy zadaszenie ma być do samej ziemi, czy nie?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wymiary stołu – minimum 200cm x 60cm

Wymiary ławki – minimum 200cm, ławka z oparciem

Zadaszenie – mocowanie na minimum 4 słupach, dach do poziomu minimum 75 cm nad ziemią

WÓJT
Roman Klosowski