

Manowo, dnia 28 maja 2013 r.

IG.271.1.6.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Teren sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w m. Cewlino”.

Gmina Manowo, działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień na zapytania wykonawców:

1. Zwracam się z prośbą o dokładne opisanie przedmiotu zamówienia, stosownie do dyspozycji zawartej w art. 29 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie opisuje istotnego elementu cenotwórczego – nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, wskazując na dwa systemy – poliuretanową i akrylową – opis techniczny do projektu budowlanego. W przedmiarze natomiast wskazano na konieczność wykonania nawierzchni poliuretanowej, bez opisu technologii wykonania.

W dokumentacji technicznej, projekcie budowlanym rys. 3/4 oraz w przedmiarze robót wymieniona jest nawierzchnia poliuretanowa, jaką należy zastosować do wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego.

Sugerowane jest zastosowanie nawierzchni typu Conipur SW lub równoważnej (konstrukcja nawierzchni: warstwa podkładowa z granulatu gumowego SBR łączonego klejem poliuretanowym, układana maszynowo bezpośrednio na placu budowy, na podbudowie; warstwa wierzchnia – system poliuretanowy z granulatem EPDM. Całkowita grubość nawierzchni – 13mm)

2. Zwracam się z prośbą o jednoznaczne określenie kolorystyki wymaganej na boisku wielofunkcyjnym

Kolorystyka boiska wielofunkcyjnego – nawierzchnia czerwona, białe linie.

Zmieniona treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY MANOWO
(-) Roman Kłosowski