

Manowo, dnia 14 lutego 2013 r.

IG.271.1.3.2011

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa budynku technicznego przy stadionie w Manowie”.

Gmina Manowo, działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

I.

1. Proszę o wyjaśnienie poz. 6 przedmiaru (fundamenty z bloczków na zaprawie cementowej). W opisie technicznym projektu budowlanego napisano: ściany fundamentowe monolityczne gr. 18 cm betonu C16/20 (B20), zbrojenie wg rysunków szczegółowych. Proszę o wyjaśnienie tej pozycji i podanie prawidłowych nakładów

Fundamenty należy wykonać zgodnie z projektem i opisem technicznym (branża konstrukcyjna)

2. Proszę o wyjaśnienie poz. 34 i 35 przedmiaru. Brak nakładów na wykonanie wylewki

Podłogi na gruncie oraz posadzki należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i projektem budowlanym (rys. 4, branża architektoniczna)

3. Brak nakładów na wykonanie ołączenia połączenia dachu piętra, przyjęto przykręcenie blachy bezpośrednio do płyty OSB. Taka technologia jest niezgodna z technologią montażu zalecaną przez producentów pokryć dachowych.

Budowany budynek jest budynkiem technicznym – pokrycia dachowe należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i projektem budowlanym (rys. 4, oznaczenia ART.1 i SD, branża architektoniczna)

4. Proszę o podanie w jakiej technologii ma być wykonana elewacja.

Elewacja ma być wykonana zgodnie z opisem technicznym – klinkier relief czerwony

5. Czy brodziki w szatni i pomieszczeniach sędziów mają być z kabinami? Jeżeli tak, to z jakiego materiału – szkła hartowanego czy tworzywa sztucznego?

Brodziki mają być z kabinami z tworzywa sztucznego

Na stronie www.bip.manowo.pl w zakładce dotyczącej powyższego postępowania przetargowego, zamieszczone zostały dodatkowe, wymagane dokumenty:

- zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej
- projekt na wykonanie instalacji elektrycznej

II.

Ponadto wyjaśniam:

1. Projekt budowlany branża elektryczna – w zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie instalacji elektrycznej jedynie wewnątrz budynku.
2. Zgodnie z zapisami SIWZ, dla ustalenia zakresu robót decydującym jest projekt budowlany. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy.

III.

Dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

1. W punkcie 11 „**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**” wykreśla się dotychczasową treść w brzmieniu:

„1. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40.**

Z adnotacją:

Oferta na „Budowę budynku technicznego przy stadionie w Manowie”

Nie otwierać przed dniem 18 lutego 2013 r., godz. 10.15

Termin składania ofert upływa **18 lutego 2013 r., godz. 10.00**

Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

2. Miejsce, termin i tryb otwarcia oraz oceny ofert

- 1) Otwarcie ofert odbędzie się dnia **18 lutego 2013 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej.”

I w to miejsce wpisuje nową treść o następującym brzmieniu:

„1. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie **Urzędu Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40.**

Z adnotacją:

Oferta na „Budowę budynku technicznego przy stadionie w Manowie”

Nie otwierać przed dniem 21 lutego 2013 r., godz. 10.15

Termin składania ofert upływa **21 lutego 2013 r., godz. 10.00**

Oferty złożone po terminie zwraca się niezwłocznie, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.

2. Miejsce, termin i tryb otwarcia oraz oceny ofert

- 1) Otwarcie ofert odbędzie się dnia **21 lutego 2013 r. o godz. 10.15** w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej.”

Zamawiający dokona stosownej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczając informacje o powyższej zmianie na stronie internetowej zamawiającego.

Zmieniona treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY MANOWO
(-) Roman Kłosowski