

OZNACZENIA

- łącznik pojedynczy
- łącznik dwutorowy (świecznikowy)
- łącznik schodowy
- przycisk bistabilny podwójny (żaluzjowy)
- czujnik PIR ścienny (sterowanie oświetleniem)

- gniazdo wtykowe 230V/N/PE
- gniazdo wtykowe 230V/N/PE szczelne (IP 44)

URZĄDZENIA:
RG - rozdzielnia główna zasilania
WG - przycisk ppoż głównego wyłącznika prądu
P - przepływowy podgrzewacz wody 230V, 4000W
T - regulator pokojowy tempetatury z termostatem
PA - piec akumulacyjny dynamiczny 400V, 7000W

OPRAWY:
B - wbudowana typu downlight 2x26W TC-DEL HF
D - plafoniera naścienna 2x26W TC-DEL HF
E - ewakuacyjna LED z modułem E3NM i piktogramem

INWESTOR:	GMINA MANOWO	DATA 07/2010
ZADANIE:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KLUBU WIEJSKIEGO W WYSZEBORZU	
ADRES:	KLUB WIEJSKI W WYSZEBORZU Wyszebórz, dz. nr 87/4, gm. Manowo	SKALA 1 : 100
PRZEDMIOT RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – RZUT PODDASZA	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	NR RYS. E2
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tadeusz Kmieć nr upr: A/PB/8300/208/84 ZAP/IE/2537/01	